

# Устройства защитного отключения PF4


## Устройства защитного отключения PF4



- Условная устойчивость к короткому замыканию – 4,5 кА
- Соответствует EN 61 008
- Ном. напряжение: 230/400 В AC
- Тип AC – чувствительность к переменному току утечки
- Устойчивые к нежелательным отключениям, вызываемым электронными стартерами люминесцентных ламп
- Произвольная сторона подключения к сети
- Сечение присоединяемого провода 1,5 – 35 мм<sup>2</sup>

Номинальный ток утечки	I <sub>n</sub> , А	2 полюса	4 полюса
30 мА	25	PF4-25/2/003 2931 67	PF4-25/4/003 2931 73
	40	PF4-40/2/003 2931 69	PF4-40/4/003 2931 75
	63	PF4-63/2/003 2931 71	PF4-63/4/003 2931 77
300 мА	25	PF4-25/2/03 2931 68	PF4-25/4/03 2931 74
	40	PF4-40/2/03 2931 70	PF4-40/4/03 2931 76
	63	PF4-63/2/03 2931 72	PF4-63/4/03 2931 78

### Схемы соединения



### Размеры (мм)

