


АТРИОН

ПАСПОРТ

Пускатели магнитные в корпусе со степенью защиты IP65 и и IP55 серии КМИ (QСХ2)



4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные и установочные размеры пускателей КМИ в корпусе приведены на рисунках 4.1 – 4.3.




Рис.4.1 Габаритные и установочные размеры КМИ-10960 – КМИ-11860.




Рис.4.2 Габаритные и установочные размеры КМИ-22560.




Рис.4.3 Габаритные и установочные размеры КМИ-34062 – КМИ- 49562.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Ремонт и обслуживание пускателей должны осуществляться квалифицированным персоналом. **ВНИМАНИЕ!**

Все работы по монтажу, подключению и настройке необходимо проводить при отключенном питании!

Пускатели, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Пускатель-1 шт.;
2. Паспорт-1 шт.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Транспортирование пускателей может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

7.2 Хранение пускателей должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -25°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98% при $+25^{\circ}\text{C}$.

7.3 Утилизируются с обычными бытовыми отходами.

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 При техническом обслуживании пускателей необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

8.2 В обычных условиях эксплуатации достаточно 1 раз в 6

месяцев проводить внешний осмотр пускателей.

9. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие пускателей заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня продажи изделия.

9.3 Срок службы: не менее 5 лет.

9.4 Гарантийный срок хранения: не менее 10 лет.

10. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «_»_____20_г.

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Изготовитель: Tengen Group Co, Ltd,

Завод: Zhejiang Tengen Electrics Co., Ltd, №332, Liule Road, Liu Shi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Нова систем", Республика Беларусь, 220114, г.Минск, ул.

Ф.Скорины, д 14, к. 300

Импортер: ООО "Нова систем", Республика Беларусь,
220114, г.Минск, ул. Ф.Скорины, д 14, к. 300

